

Tilaaja
2277311-9
 Ritasjärven Vesiosuuskunta

 Ridasjärven Kylätie 215
 05950 HYVINKÄÄ

Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi	Kellonaika	
	Näyte otettu		Kellonaika	15.00
	Vastaanotettu	09.05.2017	Näytteenoton syy	Tilaustudkimus
	Tutkimus alkoi	09.05.2017		
	Näytteen ottaja	Mikkola Mauri		

Analyysi	Menetelmä	10046-1	10046-2	10046-3	10046-4	Yksikkö
		Verkostovesi 154874417 Kaukas Asikainen	Verkostovesi 154877282 Ridasjärvi Oljamikoti	Verkostovesi 154877401 Myllykylä Laine	Verkostovesi 154874434 Ahdenkallio Wilkman	
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	> 3 000, tulos on arvio	8	630	37	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	0	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	0	0	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	pmy/ 100 ml


* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Näytevedet 1 ja 3 täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea. (STM 1352/2015)

Näytevedet 2 ja 4 täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset. (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi



Kalso Seija
toimitusjohtaja

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;
Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8
Alv. Nro
FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>