

Tilaaaja  
**2277311-9**  
Ritasjärven Vesiosuuskunta



Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ


<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Verkostovesi		
	<b>Näyte otettu</b>	14.03.2017	<b>Kellonaika</b>	08.50
	<b>Vastaanotettu</b>	14.03.2017	<b>Kellonaika</b>	12.40
	<b>Tutkimus alkoi</b>	14.03.2017	<b>Näytteenoton syy</b>	Tilaustutkimus
	<b>Ottopiste</b>	154874413 Kivistöntie Asikainen		
	<b>Näytteen ottaja</b>	Mikkola Mauri		

Analyyysi	Menetelmä	5319-1 Verkostovesi 154874413 Kivistöntie Asikainen	Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	1 200	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	pmy/ 100 ml

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea. (STM 1352/2015)

**Yhteyshenkilö** Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi



Kalso Seija  
toimitusjohtaja

**Tiedoksi** hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;  
Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com;  
pj@ritasjarvi.fi, pj@ritasjarvi.fi;  
Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

**Postiosoite**Viikinkaari 4  
00790 Helsinki  
metropolilab@metropolilab.fi**Puhelin**

+358 10 391 350

**Faksi**

+358 9 310 31626

**Y-tunnus**2340056-8  
**Alv. Nro**  
FI23400568<http://www.metropolilab.fi>