

Tilaaaja  
**2277311-9**  
Ritasjärven Vesiosuuskunta



Ridasjärven Kylätie 215  
05950 HYVINKÄÄ

**Näytetiedot**

<b>Näyte</b>	Verkostovesi	<b>Kellonaika</b>	
<b>Näyte otettu</b>		<b>Kellonaika</b>	14.10
<b>Vastaanotettu</b>	22.05.2018	<b>Näytteenotonsyy</b>	Tilaustutkimus
<b>Tutkimus alkoi</b>	22.05.2018		
<b>Näytteen ottaja</b>	Tilaaajan toimesta		

Näyte	Analyyssi Yksikkö Menetelmä	Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C pmy/ml SFS-EN ISO 6222:1999 *	Koliformiset bakteerit mpn/ 100 ml SFS-EN ISO 9308-2:2012 *	Escherichia coli mpn/ 100 ml SFS-EN ISO 9308-2:2012 *
11047-1, Verkostovesi, 154877291 Ritasjärvi Oljamikoti		0	0	0
11047-2, Verkostovesi, 154877299 Ahdenkallio Pöllänen		17	0	0
11047-3, Verkostovesi, 154877336 Kaukas Harjula		4	0	0
11047-4, Verkostovesi, 154874437 Palopuro Eerolan putki (ei käytössä)		49	0	0

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.  
(STMa 1352/2015, STMa 683/2017)

**Yhteyshenkilö** Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi



Ahlfors Reetta  
toimitusjohtaja

**Tiedoksi** hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;  
Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.