

Tilaja
0125866-0
Hyvinkään kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN



Näytetiedot	Näyte	Talousvesi		
	Näyte otettu	08.10.2024	Kellonaika	09.40
	Vastaanotettu	08.10.2024	Kellonaika	15.38
	Tutkimus alkoi	08.10.2024	Näytteenoton syy	Uusintanäyte
	Ottopiste	Palopuro-Kaukas vedenjakelualue, Knehtilän tila		
	Näytteenottaja	Kellberg Terhi		
	Viite	18755301		

Korvaava testausseleoste 22.10.2024: lisätty tieto veden vakiintuneesta lämpötilasta.

Uusinta näytteelle 2024-31836-3

Vakiintunut lämpötila: 12,3 °C.

Analyysi	Menetelmä	34857-1 Talousvesi Palopuro-Kaukas vedenjakelualue, Knehtilän tila	Yksikkö	MU %
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2012 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Veden lämpötila	kenttämittaus 1 min juoksuksen jälkeen	17,3	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratorion kautta.

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilla ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut kemialliset laatuvaatimet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulokissa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

Yhteyshenkilö Huttegger Martina, 010 3913 421, kemisti

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
Hyvinkää ympäristöterveydenhuolto, ymparistoterveys@hyvinkaa.fi;
Mikkola Mauri, maukkamikkola@gmail.com

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausseleosteella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausseleosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseleoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.